

Serra, 01 de março de 2024.

CARTA CIRCULAR A-DCS/002/2024 do PEL 152/2023

**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2023 - Nº BANCO DO BRASIL 1037179**

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MULTIMEDIDORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS**

**Processo nº: 2023.013930**

## **ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES**

Prezados Senhores,

Chamamos a atenção de V. S<sup>as</sup> para as informações abaixo:

I -

A pedido da área técnica responsável pela aquisição e visando esclarecer dúvidas de empresas interessadas em participar do edital em referência, **RETIFICAMOS** as informações constantes no **Item I da CARTA CIRCULAR A-DCS/001/2023**. As informações contidas no **Item “I”** da Carta Circular, anteriormente publicada, deverão ser **DESCONSIDERAS**, pois novos textos foram definidos, conforme abaixo:

**PERGUNTA 04:** Solicitamos a revisão de características técnicas dos itens 02 ao 05 do lote 03, pois não encontramos no mercado nenhum produto compatível com a solicitação da Cesan. Para que as empresas consigam participar do leilão, as características desses itens sugerimos: Janela diâmetro interno mínimo de 20mm; Potência em VA para: mínimo igual a 1,2VA.

### **RESPOSTA 04:**

➤ **Onde se lê:**

**RESPOSTA 02:** Em referência ao Lote 03, dos itens 02 ao 11, as potências de todos os transformadores devem ser iguais ou superiores a 5VA. Os tamanhos das janelas internas devem seguir a tabela abaixo:

<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Tamanho Mínimo (mm)</b>	<b>Tamanho Recomendável (mm)</b>
<b>0050/5</b>	25x20	30x30
<b>0100/5</b>	25x20	30x30
<b>0150/5</b>	25x20	30x30
<b>0200/5</b>	25x20	40x40
<b>0250/5</b>	30x20	40x40
<b>0300/5</b>	30x20	40x40
<b>0400/5</b>	30x20	60x60
<b>0500/5</b>	30x20	60x60
<b>1200/5</b>	60x30	100x100
<b>1500/5</b>	60x30	100x100

➤ **Leia-se:**

Rótulos de Linha	Tamanho Mínimo (mm)	Tamanho Recomendável (mm)	Potência Mínima (VA)
0050/5	20x20 (geometria quadrada) ou 20mm de diâmetro (se geometria circular)	30x30	1,2
0100/5	20x20 (geometria quadrada) ou 20mm de diâmetro (se geometria circular)	30x30	1,2
0150/5	20x20 (geometria quadrada) ou 20mm de diâmetro (se geometria circular)	30x30	1,2
0200/5	20x20 (geometria quadrada) ou 20mm de diâmetro (se geometria circular)	40x40	1,2
0250/5	30x20	40x40	5
0300/5	30x20	40x40	5
0400/5	30x20	60x60	5
0500/5	30x20	60x60	5
1200/5	60x30	100x100	5
1500/5	60x30	100x100	5

**II -**

Em razão da complementação das informações destacadas nesta circular, fica **PRORROGADA A ABERTURA** do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 152/2023** conforme segue:

EVENTO	DATA	HORÁRIO
Limite acolhimento de propostas	19/03/2024	08:45hs
Abertura das propostas	19/03/2024	08:45hs
Data e a hora da disputa	19/03/2024	09:00hs

Esta Carta Circular está à disposição dos interessados no site da CESAN - <https://www.cesan.com.br/portal/>, no site do Banco do Brasil [www.licitações-e.com.br](http://www.licitações-e.com.br).

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital em epígrafe.

Atenciosamente,

**Thatiana Santos de Mello**

*Pregoeira da Cesan*

Tel.: (27) 2127-5429 - E-mail: [thatiana.mello@cesan.com.br](mailto:thatiana.mello@cesan.com.br)