



Serra, ES, 15 de abril de 2024

Carta Circular/CPL/001/LCE007/2024

**ATENÇÃO EMPRESAS LICITANTES**

Considerando as dúvidas encaminhadas por interessados no Edital de Licitação CESAN nº 007/2024, cujo objeto é “Contratação de empresa para execução de obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água e implantação do sistema de esgotamento sanitário de Barra de Mangaraí, município de Santa Leopoldina, estado do Espírito Santo.”, depois de consultada a área técnica, prestamos os esclarecimentos anexos.

Atenciosamente,

Robério Lamas da Silva  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



Nº da questão	Documento	Item do Documento	Esclarecimento Solicitado	Esclarecimento
1	Edital 007-2024	No item 4, que trata da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, na letra f) e g)	Aonde é indicado comprovação de EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA COM VAZÃO MÍNIMA DE 5 L/S, entendemos ser de complexidade semelhante, sendo aceito, a EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA COM VAZÃO MÍNIMA DE 5 L/S.	Esclarecemos que será aceita comprovação de execução de Estação de Tratamento de Água Tratada com vazão mínima de 5 L/S.