

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NOTAS TÉCNICAS														
1) IDENTIFICAÇÃO DOS FIOS DE INTERLIGAÇÃO A SER FEITA PELO FABRICANTE DOS QUADROS ATRAVÉS DE ANILHAS.														
1.1) ENTRE EQUIPAMENTOS DO MESMO QUADRO.														
1.2) ENTRE QUADROS QUE FAZEM PARTE DE UM MESMO MÓDULO DE TRANSPORTE.														
OBS: OS FIOS DEVERÃO SER LIGADOS PELO LADO EXTERNO DAS RÉGUAS E PASSARÃO POR CANALETAS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS QUADROS.														
2) IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE INTERLIGAÇÃO A SER FEITA PELA FIRMA MONTADORA DA S.E. ATRAVÉS DE ANILHAS														
2.1) ENTRE QUADROS QUE NÃO FAZEM PARTE DO MESMO MÓDULO DE TRANSPORTE OU EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
3) OS QUADROS DEVERÃO POSSUIR LIMITAÇÃO DE ABERTURA DAS PORTAS, AFIM DE EVITAR O CONTATO DA MESMA COM EQUIPAMENTOS MONTADOS EM OUTROS CUBÍCULOS.														
3.1) PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO														
3.2) CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO														
4) OS QUADROS DEVERÃO POSSUIR OLHAIS PARA SUSPENSÃO NOS QUATRO VÉRTICES DA PARTE SUPERIOR, QUE FAÇAM PARTE DE UM MESMO MÓDULO DE TRANSPORTE														
5) INSTRUÇÕES PARA LEITURA DO PROJETO														
5.1) IDENTIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA DE EQUIPAMENTO														

EMITENTE:		EMISSÃO CESAN		DATAS									
PROJETADO:		PROJETADO:		CREA:		MUNICÍPIO: IBATIBA							
FRANCO QUELUCCI VALE		JULIO CESAR ALI GANEM				DISTRITO: SANTA CLARA							
CREA: 026220/D REGIÃO: ES		CREA: 24918/D REGIÃO: 24918/D				BAIRRO: DIVERSOS							
DESENHO: FRANCO		VERIFICADO:		E-DPO WELINGTON LIMA		NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SAA SANTA CLARA							
DATA: AGO/18		DIVISÃO:		E-DPO FLORENCE VASCONCELOS BRAGA SILVA		TÍTULO: SAA DE SANTA CLARA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA							
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCO QUELUCCI VALE		GERÊNCIA:		E-GPP NESTOR ALCIDES GORZA JÚNIOR		PROJETO DE AUTOMAÇÃO							
CREA: 026220/D REGIÃO: ES ART N°: 0820180130587 DATA: 08/16						NOTAS TÉCNICAS E DOCUMENTO DE REFERÊNCIA							
						ESCALA: SEM ESCALA		FOLHA: 05/15		N° CESAN B-057-002-40-6-XX-0018		REV: 0	