

Clorogás 68 kg ou 900 kg:	SIM	PAR CIAL	NÃO
O operador recebeu treinamento/formação quanto à finalidade do EPI (utilização, conservação e higienização) e o modo correto de sua utilização nos últimos 3 anos?			
Há sinalização de segurança, em todos os locais de trabalho, em relação à obrigatoriedade do uso do EPI?			
O Operador de ETA possui a Máscara facial inteira? Se sim, ele a utiliza durante as atividades de troca de cilindro de cloro?			
O filtro da Máscara facial inteira está em condições adequadas e dentro da validade / periodicidade de troca? Possui filtro reserva?			
A Unidade Móvel de Ar Respirável está disponível completa e com a manutenção em dia?			
Existem Kit segurança de segurança A ou B (se sim informar qual)?			
Os componentes do kit de segurança A ou B estão completos (ver anexo)?			
As áreas de armazenamento dos cilindros estão limpas, são ventiladas e sinalizadas?			
Os cilindros estão isolados da área de circulação?			
A área destinada aos cilindros é restrita à entrada?			
As fichas de segurança do cloro (FISPQ's) utilizado /armazenado na área encontram-se disponíveis?			
Os cilindros estão adequadamente fixados para evitar que caiam durante o uso ou armazenagem?			
O conector do cilindro com a rede está de acordo com as normas de segurança?			
Há croquis mostrando onde está localizada a Unidade Móvel de Ar Respirável?			